

AVOUDREYN° commune **25039**Généralité :

863 habitants (2014), une fromagerie raccordée ?

Réseau de collecte :

Déversoir d'orage invisible/ réseau unitaire ou séparé ? Pas de tuyau de rejet eaux pluviales visible dans la zone.

STEP (Station d'Épuration)

12/01/2015- 12h

STEP mise en service 1985/capacité 1400 équivalents habitants/type BAAP (Boue Activée Aération Prolongée)

Site de la STEP correctement entretenu et fermé.

Rejet des eaux traitées

Rejets dans une faille. Eau assez claire mais des fibres accrochées aux végétaux et beaucoup de mousse type algues cyanophiles mettant en évidence une saturation de rejets en phosphore et azote...

Rejet des eaux pluviales

Pas visible

Constat :Lors de la visite du 12/01/2015, temps clair/temp. 2°C/Débit de référence Dessoubre à Rosureux 15m²/s.L'écoulement vers la doline remplie révèle de la boue accumulée au fil du temps ce qui indique de **graves dysfonctionnements dans le traitement.**

STEP dont le fonctionnement laisse à désirer.