

LES ECORCES

N° commune 25213

Généralité :

661 habitants (2014) pas de fromagerie

Réseau de collecte :

Réseau unitaire ou séparé ? Déversoir d'orage invisible.

STEP (Station d'Épuration)



24 octobre 2014

Vue sur la doline recevant le rejet. En arrière plan, le bâtiment de la STEP

Station d'épuration mise en service en 1979 pour une capacité de 600 EH équivalents habitants/type AP (Aération Prolongée)

Station d'Épuration non récente, dans un bâtiment type pré-fabriqu , aspect v tuste.



D tail sur la surface de l'eau dans la doline.

Rejet des eaux traitées :

Le rejet se situe dans une doline voisine, au moyen d'un tuyau bien visible. La doline est totalement colmatée et ressemble désormais à une mare fétide avec une eau totalement marron et des dépôts très épais.

Rejet des eaux pluviales :

Un autre tuyau qui débouche à l'autre extrémité de la doline, peut correspondre à l'exutoire des eaux pluviales. Une visite antérieure par jour de pluie avait mis en évidence une arrivée d'eau très mousseuse par ce conduit.

Constat :

Date de la visite 24/10/2014.

Une **situation catastrophique** avec un rejet d'eau très polluée dans le milieu issue d'un village en pleine expansion démographique.

Commentaire CPEPESC : la capacité de la STEP (500 équivalent habitants) est dépassée (population > 600 hab.). La station devrait être agrandie ou supprimée après raccordement des égouts à la STEP de Charquemont. L'association est préoccupée par un rejet d'eau mousseuse d'origine industrielle via le réseau pluvial de la commune. A ce jour le problème n'est pas résolu. Les eaux disparaissent dans une doline perte.

**Il est indispensable de remettre à neuf une aussi vieille station avec un entretien régulier !
Actuellement, elle ne traite plus les eaux usées de ce village. Il y a urgence !!!**