

**LORAY**N° commune **25349**Généralité :

490 habitants + fromagerie raccordée à la STEP.

Réseau de collecte :

A proximité de la STEP, déversoir d'orage non trouvé/réseau de collecte unitaire ou séparatif ... à vérifier ?

STEP (Station d'Épuration)

STEP mise en service 2012/capacité 900 équivalents habitants/type BAAP (Boue Activée Aération Prolongée)

STEP très récente dans un bâtiment, site propre.

Rejet des eaux traitées :

Dans une faille 50 m en aval de la STEP.

Rejet des eaux pluviales :

Pas certain, à vérifier.

Constat :

Lors de la visite du 18/12/2014, temps gris & pluvieux/temp. 8°C/débit de référence : Dessoubre à Rosureux 20m<sup>2</sup>/s.

Rejets :

Pas de débit de rejet au moment de la visite, mais présence importante de papiers toilette et de lingettes dans la zone de l'exutoire.

**STEP qui fonctionne très mal** avec visiblement un vrai problème de mélange d'eaux usées et pluviales.  
**Un rejet au bout du compte qui est catastrophique pour une STEP si récente ! A revoir d'urgence.**